



PARLAMENTO DEL MERCOSUR
Entidad de Enlace / Paraguay



Asunción, 28 de mayo de 2019

Señor
Senador Silvio Ovelar, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente, a fin de presentar el informe del viaje realizado a la ciudad de Ayolas, el pasado lunes 27 de mayo, en ocasión de la visita realizada a Central Hidroeléctrica Yacyretá, por una Comitiva de Parlamentarios del MERCOSUR, Ricardo Canese, Atilio Penayo, Manuel Morínigo, Edith Benítez, Neri Olmedo, los Senadores Abel González, Gilberto Apuril y Pedro Santacruz y los Diputados Fernando Oreggioni y Héctor Capurro; y los funcionarios Adrián Jara, Director General, Rubén Penayo, Asesor Comunicacional, Alberto Vera Kiese, Jorge Figueredo, entre otros.

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

1. Se recibieron explicaciones sobre las tareas de poner en servicio la línea de 500 kV terminada en julio del 2018, con capacidad para transportar la totalidad de la energía paraguaya de Yacyretá (1.500 MW), lo que se terminaría el 26 de diciembre de 2019, mediante la adecuación de las barras de la central a 500 kV (ya se desmontaron las barras de 220 kV) y se están iniciando las obras civiles, como se pudo observar, para instalar las nuevas barras de 500 kV que están viniendo del Japón (40 contenedores).

2. Se recibieron explicaciones de los estudios para sincronizar, aún no concluidos, entre ANDE, Yacyretá e Itaipú, con fecha prevista para mayo del 2020. El técnico de ANDE habló de "un primer paso" para la sincronía. ***Preocupa la falta de definición sobre este tema y corresponde proponer una reunión con la ANDE, en carácter urgente, para dar seguimiento a esta tarea.***

3. Se visitó el anillo de descarga de la turbina N.º 4, que se está procediendo a ponerlo a nuevo y que permitirá que las máquinas operen con 155 MW; faltan 4 unidades, lo que se terminaría a fin de año y Yacyretá, así, recuperará su capacidad para generar hasta 3.100 MW (hasta ahora no superó los 2.800 MW).

4. Recorrido en la zona de la esclusa de navegación

DEL
COSUR



PARLAMENTO DO
MERCOSUL

PARLAMENTO DEL MERCOSUR
Entidad de Enlace / Paraguay

5. Estuvimos en la subestación Ayolas, donde se pudo observar que llegan 2 líneas de 500 kV, una operativa (aunque con capacidad limitada a 700 MW, por su configuración) y la nueva, no operativa aún, que se conectaría a las barras de 500 kV (a partir de diciembre de 2019). Una vez energizada esta línea, se desactivará la que ahora está en servicio y se removerán las limitaciones existentes para que también tenga capacidad para transmitir 1.500 MW.

Aprovecho la ocasión para saludar al Señor Presidente con mi consideración más distinguida.


Ricardo Canese
Parlamentario del MERCOSUR
Presidente
Comisión Especial sobre Hidroeléctricas Binacionales

